

PELYHESÍTÉS

DINAX® CARBON FLOCK F

medencevíz szervesanyag- és klórszármazék-tartalom
csökkentő és pelyhesítő folyadék



ALKALMAZÁS:

Foglalkozásszerű felhasználók
részére, közüzemi medencék
vizének kezelésére.

KISZERELÉS:

- 5 kg és 25 kg

TÁROLÁS:

száraz, hűvös, fénytől
védett helyen, jól lezárt
állapotban, eredeti csomagolásban

ALKALMAZÁSA:

A szer a csőrendszerbe adagolva az aktívszén-tartalmának köszönhetően megköti a fürdővízben lévő oldott szerves szennyeződések és a kötött klórt, miközben azok az egyidejűleg adagolt pelyhesítőszer hatására kipelyhasednek, így a szennyező anyagok a homokszűrő által kiszűrhetővé válnak.

ADAGOLÁS:

A DINAX CARBON FLOCK F-et vegyszeradagoló szivattyúval adagoljuk a forgatási körbe a vízforgató szivattyú teljesítményétől függően, 0,3 mg/l kötött klórtartalom fölött 0,3-0,5 ml/(m³/h) mennyiségben, a kötött klórszinttel arányosan. Maximálisan adagolható mennyiség 2 ml/m³ óránként.

Adagolandó mennyiség:

Az adagolandó mennyiséget a vízforgató szivattyú teljesítményének és a kötött klór szintnek a szorzata adja.

SZÁMÍTÁSI PÉLDA:

Vízforgató teljesítménye: 100 m³/h

Kötött klór szint: 0,5 mg/l

Adagolandó mennyiség óránként, amikor működik a vízforgatás:

$100 \text{ m}^3/\text{h} \times 0,5 \text{ ml}/(\text{m}^3/\text{h}) = 50 \text{ ml}$

Adagolási pont:

A beadagolást a vízforgató szivattyú előtti csőszakaszban lehetőleg a vízforgató szivattyú szívóágában, a szivattyú előtt 1 méteres távolságon belül kell megoldani, annak érdekében, hogy a szivattyú előtt még ne kezdődjön meg a pelyhasedés. A vízforgató szivattyú a beadagolt szert homogenizálja, a szivattyú és a homokszűrő közötti szakaszon a pelyhek kialakulnak, a szer aktív-szén-tartalma a szerves szennyeződések és a kötött klórt adszorbeálja, és ezeket a homokszűrő kiszűri.

Fontos, hogy az adagolás folyamatos legyen: az óránként néhány perces beállítás nem megfelelő!

A szer behatási ideje: 5-15 sec. A szűrő előtti beadagolási helyet a víz csőben áramló víz sebességéből lehet kiszámítani (ami általában 1,5-2 m/sec).

A szert hígítani nem szabad, mert az az aktívszén kiválásához vezethet!

FIGYELEM! A maximális dózis alkalmazása esetén a homokszűrőket 3 óránként vissza kell mosni, és amint tisztul a víz, a dózist vissza kell venni a normális értékre!

A termékkel kezelt közösségi használatra szánt fürdővíznek meg kell felelnie a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023 (XI. 20.)

dinax®

www.dinax.hu